



mgr inż. poż. Marcin Kowalski
Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń
przeciwpożarowych, nr upr. 682/2019
ul. Polna 115, lok. 116; 87-100 Toruń

Toruń, 4 maja 2022 r.

**Komenda Wojewódzka Policji
w Bydgoszczy
al. Powstańców Wlkp. 7
85-090 Bydgoszcz**

Opinia

dot. remontu dźwigu osobowego

Opinię sporządzono na wniosek Inwestora – Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy. Inwestor zamierza wykonać remont dźwigu osobowego zlokalizowanego w budynku „A” przy al. Powstańców Wielkopolskich 7 w Bydgoszczy. Remont ma polegać na wymianie wyeksploatowanych urządzeń technicznych dźwigu i drzwi przystankowych wraz ze zmianą technologii napędu dźwigu.

Niniejszym opiniuję pozytywnie zamierzenie Inwestora i zalecam wykonać następujące czynności w ramach planowanego zadania inwestycyjnego:

- 1) na kondygnacji podziemnej zastosować drzwi przystankowe o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 60, a na kondygnacjach nadziemnych co najmniej EI 30;
- 2) maszynownię dźwigu zamknąć drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30;
- 3) zapewnić możliwość wysterowania zjazdu dźwigu na parter i otwarcia drzwi przez elementy logiczne instalacji sygnalizacji pożarowej (planowanej do montażu w przyszłości).

Niniejsza opinia nie obejmuje swoim zakresem wymagań konstrukcyjnych oraz nie zastępuje, wymaganych odrębnymi przepisami, projektów, zgłoszeń, pozwoleń, itp.

Na tym opinię zakończono.

RZECZOWNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr inż. poż. Marcin Kowalski
Nr upr. 682/2019


strona 1/1