

OPIS ELEMENTU - OZN. OBWODU	Zasilanie budynku	Ochrona przeciwprzepięciowa	Analizator sieci	Kontrola obecności napięcia	Rozdzielnica -1/R1	Rozdzielnica 0/R1	Rozdzielnica 0/R2	Rozdzielnica 0/R3	Rozdzielnica 1/R	Rozdzielnica 2/R1	Rozdzielnica 2/R2	Rozdzielnica 3/R1	Rozdzielnica 3/R2	Rozdzielnica 4/R1	Rozdzielnica 4/R2	Rozdzielnica RW
UWAGI	Linia zasilająca poza zakresem opracowania		montowany na drzwi rozdzielnicy	Podłączyć do systemu CB												

Rozdzielnica w wykonaniu wolnostojącym, IP40, In=400A



Rozmieszczenie aparatury - skala 1:20



Siłownia telekom. WSZ-11	Zasilanie maszynowni dźwigu RM	Zas. centrali went. NW1 -1/W/5	Zas. centrali went. NW2 -1/W/6	Zas. centrali went. NWA -1/W/2	Zas. węzła CO CO -1/W/7	Zas. nagrzewnicy 1 centrala NWA -1/W/4	Zas. nagrzewnicy 2 centrala NWA -1/W/2	Szafa klim. precyzyjnej SPK -1/W/1
		6 kW	4,4 kW	1,6 kW	1,5 kW	5,1 kW	5,1 kW	9 kW

UKŁAD SIECI: TN-C-S
OCHRONA OD PORAŻEŃ - SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE

allplan
PRZEDSIĘBIORSTWO ORGANIZACJI INWESTYCJI
ALLPLAN Sp. z o.o.
ul. Mahoniowa 14, 85-390 Bydgoszcz

FAZA / PHASE:
PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUŁ / SUBJECT:
Termomodernizacja z modernizacją budynku "E" Komendy Miejskiej Policji we Włocławku przy ul. Okrężnej 25, dz. nr 3/18 i 4/1, obręb Włocławek KM83

ADRES / ADDRESS:
WŁOCŁAWEK
Ul. Okrężna 25; dz. nr 3/18 i 4/1, obręb Włocławek KM83
województwo kujawsko-pomorskie

BRANŻA / INDUSTRY:
Instalacje Elektryczne

INWESTOR / CLIENT:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Al. Powstańców Wielkopolskich 7
85-090 Bydgoszcz
województwo kujawsko-pomorskie

GŁÓWNY PROJEKTANT / MAIN DESIGNER
MGR INŻ. JAN KOZŁOWSKI | MAZ/0430/POOE/06

SPRAWDZIŁ / VERYFIED BY
MGR INŻ. MICHAŁ NAGÓRKA | PDL/0180/PBE/15

TEMAT / SUBJECT	NR RYSUNKU / DRAWING NUMBER	POZIOM / LEVEL
Schemat ideowy rozdzielnicy RGNN	E-08.01	

LISTOPAD 2016 | SKALA