



Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych

ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz

tel.: 47 751-53-21, fax: 47 751-53-19, e-mail: przetarg@bg.policja.gov.pl

Bydgoszcz, 05.04.2023r.

SZPiFP-12/1-23

egz. poj.

Dotyczy: *Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn.: „Posterunek Policji w Radzynie Chełmińskim – budowa siedziby, Radzyń Chełmiński ul. Tysiąclecia 2a, działka nr ew. 295, 294/2 i 297/2”.*

Na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (*tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze.zm.*) zwanej dalej „ustawą” zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do treści SWZ.

Poniżej przedstawiam ich treść, stosowne wyjaśnienia i zmianę treści SWZ.

Pytanie nr 1:

Czy ze względu na wysoką twardość wody w sieci wodociągowej w m. Radzyń Chełmiński niezbędny będzie montaż zmiękczacza wody ?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że woda przeznaczona na cele socjalno-bytowe na w/w zadaniu posiada wysoką twardość.

W związku powyższym Zamawiający dokonuje zmiany SWZ i **wprowadza** dodatkowy zapis w rozdziale I część 1 pkt. 2.2.3.6. „Wewnętrzna instalacja wodociągowa” Programu Funkcjonalno-Użytkowego (*Załącznik Nr 1 do SWZ (PFU z załącznikami)*); **o treści:** „W projekcie należy przyjąć stację zmiękcżającą wodę w celu uzyskania parametrów w zakresie 50-200 mg CaCO₃/l”.

Pytanie nr 2:

Czy załączona do PFU koncepcja architektoniczna jest obowiązująca. Czy wykonawca może opracować nową koncepcję uwzględniającą parametry powierzchniowe i układ funkcjonalny zawarty w PFU.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, że w rozdziale w I część 1 pkt. 1.4.2 „Koncepcja zagospodarowania obiektu PP Radzyń Chełmiński” Programu Funkcjonalno-Użytkowego (*Załącznik Nr 1 do SWZ (PFU z załącznikami)*) przygotował wstępną koncepcję.

Ponadto w rozdziale w I część 1 pkt. 2.1.2 „Wymagania odnośnie dokumentacji projektowo-kosztorysowej” pkt 2 ppkt 2 Zamawiający zawarł w UWADZE, że „Załączona koncepcja rysunkowa określa podstawowy zakres wymaganych pomieszczeń w budynku posterunku Policji oraz w zagospodarowaniu terenu i ma charakter orientacyjny. W przypadku wprowadzenia zmian na etapie projektowym Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji Inwestora na etapie koncepcji”

Tym samym Zamawiający zawarł w PFU zapis, że dopuszcza opracowanie nowej koncepcji przez Wykonawcę pod warunkiem, że przedmiotowa koncepcja uzyska akceptację Zamawiającego i zostanie uzgodniona przed wykonaniem projektu budowlanego.

Zamawiający **przedłuża termin składania ofert do dnia 14.04.2023 r. do godz. 09:00.** Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.04.2023 r. o godz. 09:30. W związku z powyższym odpowiednio ulegają zmianie następujące zapisy SWZ: rozdział XII ust. 1 i ust. 6.

Zatwierdzam

Komendant Wojewódzki Policji
w Bydgoszczy
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Bydgoszczy
insp. Marcin Woźniak
/podpis na oryginale/