



Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych

ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz

tel.: 47 751-53-21, fax: 47 751-53-19, e-mail: przetarg@bg.policja.gov.pl

Bydgoszcz, 11.07.2023r.

SZPiFP-52/3-23

egz. poj.

Dotyczy: *Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Wymiana – dostawa, montaż i uruchomienie kompletnego nowego dźwigu towarowo-osobowego w istniejącym szybie windowym oraz wykonanie niezbędnych robót budowlanych w budynku magazynowym Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy przy ul. Hławskiej 24”.*

Na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (*tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.*) zwanej dalej „ustawą” zamawiający informuje, że wpłynęło zapytanie do treści SWZ.

Poniżej przedstawiam jego treść i stosowne wyjaśnienie treści SWZ.

Pytanie nr 8:

Czy dźwig ma być oparty na ogólnodostępnych podzespołach (dostępnych również poza siecią handlową producenta, pozbawionych patentów i rozwiązań dedykowanych) umożliwiającą swobodną konserwację przez inne firmy dźwigowe?

Czy sterowanie oparte ma być na ogólnodostępnych podzespołach bez konieczności stosowania dedykowanych testerów oraz prawa wyłączności do oprogramowania i zmiany konfiguracji dźwigu tylko przez zależne od producenta firmy konserwacyjne ?

Czy nie dopuszcza się kodowania elektronicznego lub zabezpieczenia mechanicznego dźwigu uniemożliwiającego serwis i wykonywanie zmian konfiguracyjnych przez niezależne od producenta firmy konserwacyjne ?

Odpowiedź na pytanie nr 8:

W nawiązaniu do pisma z dnia 05.07.2023 r. (*pismo znak sprawy SZPiFP-52/2-23*), Zamawiający udziela stosownych wyjaśnień i informuje, że dźwigi mają dedykowane sterowanie, które najczęściej jest opatentowane.

Zgodnie z zapisem na stronie numer 7 PFU (*Załącznik nr 1 do SWZ*), Zamawiający **wymaga** aby sterowanie **dźwigu nie było wyposażone w kod dostępu**.

Według wiedzy Zamawiającego dźwig może konserwować każdy konserwator z uprawnieniami i zgodnie z prawem producent nie może blokować sterowania, żeby wykonywać normalne próby przy corocznym odbiorze z UDT.

Sterowanie ma być oparte na ogólnodostępnych podzespołach bez konieczności stosowania dedykowanych testerów oraz bez prawa wyłączności do oprogramowania i zmiany konfiguracji tylko przez zależne od producenta firmy konserwacyjne.

Zamawiający **przedłuża termin składania ofert do dnia 14.07.2023 r. do godz. 12:00**. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.07.2023 r. o godz. 12:30. W związku z powyższym odpowiednio ulegają zmianie następujące zapisy SWZ: rozdział XII ust. 1 i ust. 6.

Zatwierdzam

*Komendant Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy
w Bydgoszczy
nadinsp. Piotr Leciejewski
/podpis na oryginale/*